

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН администрации АМР

Н.А.Коляда

2014 год



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 10**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения. «Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.2. Адрес объекта 456007, Россия, Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр, ул.Советская, д.58
- 1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание, 700,5 кв. м.;  
- наличие прилегающего земельного участка, 664 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания 1940 г., последнего капитального ремонта 2005г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения. «Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 456007, Россия, Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр, ул. Советская, д.58

**2. Характеристика деятельности организации на объекте.**

- 2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг и другое*) социальная защита.
- 2.2. Виды оказываемых услуг стационарное социальное обслуживание в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
- 2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно*) предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 20 человек (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка- инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта.**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От железнодорожного вокзала до остановки «Рынок» любым автобусов, либо маршрутным такси наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

- 3.2.4 Перекрестки: нет  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧВ		8,9,10,11,12,13,14,15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		3,4,5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧВ		6,7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		10
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧВ		

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично всем. У главного входа установлена кнопка вызова. У эвакуационного выхода имеется пандус, отвечающий нормативным требованиям. Приведены в соответствие санитарно-гигиенические помещения. Маломобильным группам населения оказывается ситуационная помощь сотрудников учреждения на входе, путях движения и в зоне обслуживания. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата, можно добиться полной доступности объекта при условии выполнения работ по адаптации объекта: ремонт покрытия прилегающей территории, обустройство входного узла, приведения в соответствие с нормативными требованиями путей движения внутри здания. Для людей с нарушением зрения и слуха необходимо обеспечить комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

## 4. Управленческое решение (проект).

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, ТР,
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, ТР, орг.мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП, ТР, орг.мероприятия

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ до 01.01.2016 года

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Размещена на <http://zhit-vmeste.ru/> (наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "25" июля 2014 г.

2. Акта обследования объекта: N акта 10 от "25" июля 2014 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ и 3 от 8/4" 11 \_\_\_\_\_ 20/4 г.

**Протокол № 3 от 24 ноября 2014 года**

заседания Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ашинском районе Челябинской области.

Присутствовали:

Каньшев Н.Н. - заместитель главы Ашинского муниципального района, заместитель председателя комиссии;  
Сулимов В.И. - заместитель главы Миньярского городского поселения;  
Саблуков В.А. - глава Симского городского поселения;  
Варицкая Г.Г. - заместитель главы Ашинского городского поселения;  
Иконников М.Д. - заместитель главы Кропачевского городского поселения;  
Сычева Н.А. - глава Биянского сельского поселения;  
Булатова Н.В. - глава Еральского сельского поселения;  
Мызгина Р.М. - глава Илекского сельского поселения;  
Середов Г.А. - глава Укского сельского поселения;  
Шаракаев Р.Б. - глава Точильнинского сельского поселения;  
Бухмастова Е.В. - начальник Управления образованием АМР;  
Соломинова Т.В. - начальник Управления культуры АМР;  
Курчатова О.А. - начальник Управления здравоохранения АМР;  
Коляда Н.А. - начальник Управления социальной защиты населения администрации АМР;  
Вершинина Т.С. - начальник отдела социальных гарантий и реабилитации Управления социальной защиты населения администрации АМР;  
Короткова Н.С. - начальник отдела по строительству и архитектуре администрации АМР;  
Зарипова Л.Ф. - ведущий архитектор отдела по строительству и архитектуре администрации АМР;


Повестка дня:

Подведение итогов по проведению паспортизации социально-значимых объектов для инвалидов и маломобильных групп населения.

Приняты решения:


1. Одобрить принятые в ходе проведения обследования социально-значимых объектов для инвалидов и маломобильных групп населения решения по состоянию доступности обследуемых объектов, рекомендации по адаптации объектов или обеспечению доступности услуг, предоставляемых на объектах, путем организации иного формата их предоставления.
2. Управлению социальной защиты населения администрации АМР обеспечить предоставление «паспортов доступности» руководителям организаций обследуемых объектов.

Заместитель председателя комиссии



Н.Н. Каньшев

Начальник отдела по строительству и архитектуре администрации АМР



Н.С. Короткова

04 18 14  
4738