



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
территориальный отдел в Саткинском, Ашинском районе и Катав-Ивановском районах
456010 г. Аша, ул. Ленина, 42 тел. 3-21-65

Предписание об устранении нарушений № 28/3

13 февраля 2018 года

г. Аша

В ходе проведения планового мероприятия по контролю (надзору) на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Лучиной С.В. № 30-23 от 12.01.2018г. (акт проверки от 13 февраля 2018г. № 28/2), расположенного по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г.Миньяр, ул.Советская, 58 выявлены нарушения ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8, 3.9, 5.1, 5.2, 6.8, 8.15 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" (с изменениями на 2 мая 2017года), п. 5.1, 5.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

В связи с чем, в соответствии с пунктом 1 статьи 17 ФЗ от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю:

1. Предусмотреть для хранения технических средств реабилитации (носилки, инвалидные коляски) отдельное помещение.
2. Изолятор, входящий в состав помещений медицинского назначения приемно-карантинного отделения, оборудован на 2 койки с разделения на мужскую и женскую палаты.
3. Потолки, стены и полы коридора, медицинского кабинета, спальных комнат выполнить с отделкой, допускающей уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
4. Стены производственных и складских помещений (буфетная, коридор и холл, кладовые для хранения чистого и грязного белья) облицевать на высоту не ниже 1,8 м глазурованной плиткой или иными разрешенными к применению материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

5. Обеспечить условия для оказания лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организациям коммунально-бытового назначения, оказывающим парикмахерские и косметические услуги.
6. Предусмотреть осмотр врачом организации вновь поступающих лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
7. Отделку обеденного зала выполнить материалами, допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекции в соответствии с гигиеническими требованиями.
8. Оборудовать цех (участок) для приготовления салатов.

Срок выполнения: 01.02.2019г.


Ответственность за выполнение настоящего предписание возлагается на директора МБСУСОССЗН "Миньярский дом- интернат для престарелых и инвалидов" Е.В. Озимину.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в территориальный отдел в Саткинском, Ашинском и Катав- Ивановском районе, г. Аша, ул. Ленина, 42, каб. №1

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


Заместитель главного государственного санитарного
врача по Саткинскому, Ашинскому и
Катав- Ивановскому районам



 А.Н. Тихонов

Предписание получил _____

(Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

 «13» 02 2018 г.
(подпись)